

GMINA PONIATOWA

ul. Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

NIP: 717 18 01 288, REGON: 431020144

tel. 81 820 48 36, fax 81 820 35 73

e-mail: sekretariat@um.poniatowa.pl

Poniatowa 05.05.2017r.

INP.271.1.2017

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: „**Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa**”, **Część nr 2 zamówienia:** „Rozbudowa z nadbudową oraz termomodernizacja budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Branża elektryczna:

Pytanie 1. Wg pkt. 3.3 SIWZ kosztorysy dla 2 części robót są wiążące, w związku z kosztorysowym rozliczeniem robót. Kosztorys branży elektrycznej nie pokrywa się z dokumentacją projektową. Kosztorys nie pokrywa się także z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w pkt. 3.2.2 1) d) SIWZ. Prosimy o ujednoczenie dokumentacji i przedmiaru robót oraz jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odp. Opis przedmiotu zamówienia odpowiada dokumentacji i przedmiarowi robót.

Pytanie 2. Wg kosztorysu branży elektrycznej należy zabudować tablice TW oraz pomocniczą przy RG wg rys. IE4. Dokumentacja nie zawiera schematów takich tablic, na rys. IE4 jest rzut poddasza. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. W kosztorysie ofertowym powinno być napisane, że doposażyć tablicę TG i zabudować tablicę TGS wg rys E.06.

Pytanie 3. Czy tablica TGS widoczna na rysunku IE6 wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. Wchodzi w skład zamówienia. W przedmiarze widnieje pod nazwą TG, a powinna pod TGS.

Pytanie 4. Wg przedmiaru należy wykonać instalację odgromową. Brak projektu instalacji. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Budynek posiada instalację odgromową. W zadaniu należy wykonać rekonstrukcję instalacji odgromowej.

BURMISTRZ

mgr Zygmunt Wyroślak