

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Poniatowa, przekazuje treść zapytania dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 09.12.2020 r. wraz z udzieloną odpowiedzią.**

1. Prosimy o wyjaśnienie ile słupów oświetleniowych należy uwzględnić w wycenie. W opisie technicznym jest 14 szt., na planie doliczyliśmy się 9 szt. w przedmiarze 10 szt. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oświetlenia o schemat, tabele montażową, zestawienie materiałów pozwoli to na rzetelne przygotowanie wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy uwzględnić 9 szt. słupów oświetleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zamawiający uaktualnia obliczenia fotometryczne wskazujące rozmieszczenie opraw oraz dział 5 przedmiaru robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ, oraz poniżej udostępni zestawienie materiałów.

Nazwa	j.m.	Ilość
piasek	m3	39.0880
materiały pomocnicze	zl	
wazelina techniczna	kg	4.0700
opaski kablowe typu Ok1	szt.	59.0000
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m2	155.4000
słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	5.5500
taśma z polichlorku winylu	m2	111.0000
koncówki kablowe	szt.	110.0000
uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	22.0000
bednarka ocynkowana	m	92.5000
złącza kontrolne	szt.	0.2000
osłony przewodów	szt.	0.2000
pręty stalowe ocynkowane	m	10.4000
plyty drogowe 50x50x10cm	szt.	9.0000
cement "35"	kg	180.0000
żwir do betonów	m3	0.4400
piasek do betonów	m3	0.2200
tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	9.0000
konstrukcje mocujące	kg	26.0000
główki bezpiecznikowe	szt.	18.0000
wkładki topikowe D01/W14 4A	szt.	18.0000
kabel YAKY 4x25	m	384.8000
wysięgniki rurowe	szt.	18.0000
przewody izolowane YKY 2x2.5	m	18.5200
ZK	kpl.	1.0000
fundament prefabrykowany	szt.	1.0000
rura RHDPEp 40/3.7	m	260.0000
rura SRS110	m	22.8800
rura DVR75	m	362.9600
IZK	szt.	13.2600
słupy oświetleniowy stylizowany	szt.	9.0000
oprawa LED stylowa	kpl.	18.0000

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2. Prosimy o podanie przykładowego typu słupa oświetleniowego oraz oprawy oświetleniowej. Czy mają to być słupy stylowe z dopasowanymi do nich oprawami (w opisie technicznym są to latarnie stylowe w przedmiarze zwykłe uliczne słupy aluminiowe). Jakiej wysokości mają to być słupy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny i wykonania należy przyjąć słupy oświetleniowe stylowe o wysokości 7 m z montażem punktu świetlnego poniżej. Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania opisane w uaktualnionych obliczeniach fotometrycznych. Zamawiający uaktualnia dział 5 przedmiaru robót, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Poniżej przykładowy słup oraz oprawa oświetleniowa.

Przykładowa oprawa:



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi
 Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ø 42 x 40 mm
 Stopień ochrony: IP 66
 Materiał: deszek i korpus – ukształtowane anodowane blacha aluminiowa
 Kolor: czarny
 Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED
 Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W, 12 dla 24W, 36W
 Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
 Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
 CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K
 Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz
 Współczynnik mocy: ≥0.95
 Prąd rozruchowy: 45A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 21A / 225µs dla 24W, 36W

Przykładowy słup oświetleniowy:



Wysokość	7m
Mocowanie oprawy	bezpośrednio na słupie lub poprzez koronę
Materiał	stal i aluminium
Kolor	RAL 9005
Fundament	BLS 120

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

3. Prosimy o wyjaśnienie jakie wysięgniki należy przyjąć do wyceny. Ile jest wysięgników 1-ramiennych a ile 2-ramiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć wysięgniki dwuramienne w ilości 9 szt.

4. Ile opraw oświetleniowych należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć 18 szt. opraw oświetleniowych. Zamawiający uaktualnia dział 5 przedmiaru robót, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

5. W opisie technicznym monitoringu znajduje się zapis „W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego światłowodu, należy wymienić go na nowy”. Prosimy o informację czy światłowód należy wymienić na nowy oraz jaka jest długość tego światłowodu do ewentualnej wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w wycenie należy uwzględnić wymianę światłowodu o długości 30 m.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzi wykonanie wolnostojącego masztu odgromowego o wysokości 3 m oraz instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym, na którym zamontowana jest sztyca kamery monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres robót budowlanych nie obejmuje wykonania wolnostojącego masztu odgromowego o wysokości 3 m oraz instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym, na którym zamontowana jest sztyca kamery monitoringu.

- B. W związku z udzieloną odpowiedzią, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.), Zamawiający z dniem 15.12.2020 r.

1. Dokonuje uaktualnienia dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, tj.:

- a) **Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego uaktualnione obliczenia fotometryczne,**
b) **Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego uaktualniony dział 5-ty przedmiaru robót.**

2. Dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- a) **Pkt 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY otrzymuje brzmienie:**

Ppkt 11.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

**Urząd Miejski w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

OFERTA

w postępowaniu na:

**Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy
Brzozowej w Poniatowej**

(Znak sprawy: INP.271.19.2020)

Nie otwierać przed dniem 23.12.2020 r., godz. 10.30

**b) Pkt 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
otrzymuje brzmienie:**

Ppkt 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa

(Punkt obsługi interesanta - parter)

do dnia 23.12.2020 r. do godz. 10:00.

Uwaga! Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Ppkt 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.12.2020 r.** o godz. **10:30** w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa (Sala konferencyjna)

- C.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- D.** Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
- E.** Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

GMINA PONIATOWA

ul. Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

NIP 717 18 01 288, REGON 431020144

tel. 81 820 48 36, fax 81 820 35 73

e-mail: sekretariat@um.poniatowa.pl

BURMISTRZ
Rapal Korczmarczyk