

Znak sprawy: INP.271.19.2020

Poniatowa, dnia 16 grudnia 2020 r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Poniatowa, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 14-15.12.2020 r. wraz z udzieloną odpowiedzią.**

1. Jakiego producenta kamery należy zainstalować?. Dokumentacja obejmuje rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w związku z czym wymagany jest ten sam producent z uwagi na konieczność wpięcia do istniejącego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie może używać sformułowań odnoszących się do produktów oferowanych przez konkretnego producenta, tj. Zamawiający nie może wskazać znaku towarowego konkretnego producenta. Opis parametrów technicznych zaprojektowanych kamer, znajduje się w części opisowej projektu budowlano-wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej.

Zamawiający dodatkowo informuje, iż wymagany sprzęt musi być w pełni integrowany z posiadamy przez Zamawiającego sprzętem tj. m.in. rejestratorem marki **DAHUA**.

2. Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi PGE, istniejące złącze kablowe należy rozbudować o część pomiarową. Brak rysunków szczegółowych. Czy zakres tych prac jest po stronie PGE czy po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż rozbudowa złącza kablowego o część pomiarową należy do obowiązków Wykonawcy. Przyłącze wykonuje PGE. Lokalizacja zgodnie z planem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Projektowana ilość słupów i opraw jest rozbieżna w wielu częściach otrzymanej dokumentacji

- przedmiarze robót:
Ilość słupów - 10 szt
Ilość opraw – 13 szt
- Projekt budowlany – część elektryczna
Str 20 – z opisu rozdzielnic wynika :

Obwód OT1 – oprawy 50 W – 5 szt
Obwód OT2 – oprawy 50 W – 2 szt, oprawy 67 W – 2 szt
Obwód OT3 – oprawy 50 W – 7 szt
To łącznie daje – 16 szt

Którą wersję należy wycenić ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego (na stronie Zamawiającego) w dniu 15.12.2020 r.

Zakres zamówienia obejmuje 18 szt. opraw oświetleniowych, spełniających wymagania opisane w uaktualnionych (z dniem 15.12.2020 r.) obliczeniach fotometrycznych oraz 9 szt. słupów.

4. W Projekcie budowlano-wykonawczym Branża Elektryczna+Teletechniczna dotyczącym instalacji CCTV na stronie 6 jest zapis „Obecnie sztyca na budynku mieszkalnym nie jest objęta ochroną odgromową. Zaleca się wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 1 w Poniatowej. Po jej wybudowaniu, należy w pobliżu istniejącej sztycy, zamontować wolnostojący maszt odgromowy o wysokości 3m, połączony ze zwodem poziomym na dachu – wg odrębnego opracowania.”

Z powyższego zapisu wynika, że na wykonanie instalacji odgromowej będzie bądź jest opracowany oddzielny projekt. W dokumentacji przetargowej nie jest on zamieszczony.

Można domniemywać, że wykonanie instalacji odgromowej nie jest objęte przetargiem. Jeśli instalacja odgromowa nie będzie wykonana razem z instalacją monitoringu, to kamera na sztycy nie będzie objęta ochroną od wyładowań atmosferycznych. Proszę o informację czy takowa instalacja odgromowa jest objęta przedmiotem postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres robót budowlanych nie obejmuje wykonania wolnostojącego masztu odgromowego o wysokości 3 m oraz instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym, na którym zamontowana jest sztyca kamery monitoringu.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążąca przy składaniu ofert.

GMINA PONIATOWA
ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa
NIP 717 18 01 288, REGON 431020144
tel. 81 820 48 36, fax 81 820 35 73
e-mail: sekretariat@um.poniatowa.pl

BURMISTRZ

Paweł Karol Marczyk

(podpis kierownika zamawiającego)