

Poniatowa, dnia 16 listopada 2020 r.

Znak sprawy: INP.271.17.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108030L na odcinku od km 0+595 do km 1+966 w miejscowości Kowala Druga".

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Poniatowa przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.11.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie:

Po dokonaniu wizji lokalnej wykonawca stwierdza, że załączony przedmiar nie obejmuje uzupełnienia gruntu pod pobocza. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, biorąc pod uwagę warunki terenowe istniejącego pasa drogowego drogi gminnej, w ramach przebudowy należy wykonać wyłącznie obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 10cm, szer. 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy dostosować do istniejącego terenu bez uzupełnienia gruntem rodzimym terenu za poboczem.

- A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Aneta Poniatowska

.....
(Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

